KLIMA KÜLTÉRI EGYSÉG 1.
OBO 100x100-5xCBD16
K2. ÁK. + 3,00 m

KLIMA KÜLTÉRI EGYSÉG 2.
OBO 100x100-5xCBD10
K5. ÁK. + 3,00 m

KLIMA KÜLTÉRI EGYSÉG 3.
OBO 100x105-5xCB06
K4. ÁK. + 3,00 m

KLIMA KÜLTÉRI EGYSÉG 4.
OBO 100x105-5xCB06
K6. ÁK. + 3,00 m

I. EMELETRE KLIMA KÜLTÉRI EGYSÉG 7.
3x4 mm² MTCu / DLP VEZETÉKCSATORNA
K8. ÁK.

I. EMELETRE KLIMA KÜLTÉRI EGYSÉG 6.
3x10 mm² MTCu / DLP VEZETÉKCSATORNA
K7. ÁK.

I. EMELETRE KLIMA KÜLTÉRI EGYSÉG 5.
3x6 mm² MTCu / DLP VEZETÉKCSATORNA
K8. ÁK.

I. EMELETRE KLIMA FŐVEZETÉK
5x16 mm² MkhCu / DLP VEZETÉKCSATORNA
K1. ÁK.

KÖZÖS 80x35 mm OSZTOTT DLP VEZETÉKCSATORNÁBAN

ÁLMENNYEZET FÖLÖTT VEZETETT ÁRAMKÖRI VEZETÉK
WIERCOGAN 60x60x0,75 mm HORG. KÁBELTÁLCÁN

ÁLMENNYEZET FÖLÖTT VEZETETT ÁRAMKÖRI VEZETÉKEK
WIERCOGAN 60x60x0,75 mm HORG. KÁBELTÁLCÁN

FOGYASZTÁSMÉRÉS
OLDALFALON VEZETETT KÖZÖS 80x35 mm OSZTOTT DLP VEZETÉKCSATORNA

TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ MŰKÖDTETÉS

ÁLMENNYEZETTEL ELLÁTOTT TERÜLET!

HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓTEREM

31 OLVASÓ - KÖLCSÖNZŐ

22 KLUB - HÍRLAPOLVASÓ / KÖZPONTI KIÁLLÍTÓTÉR

29 TITKÁRSÁG

30 VEZETŐI IRODA

24 FFI. WC.

26 NŐI WC.

23 ELŐTÉR

25 ELŐTÉR

13 KERÉKPÁR TÁROLÓ

12 SZEMÉT TÁROLÓ

11 SZÉLFOGÓ

14 HŐKÖZPONTI

10 ELEKTROMOS KAPCSOLÓ-HELYISÉG

FELVONÓ

21 LÉPCSŐHÁZ

9 KÖZLEKEDŐ

16 ÖLTÖZŐ

15 ET.

17 WC.

18 ET.

19 WC.

7 KÖZLEKEDŐ

20* TEAKONYHA

8 KÖLCSÖNZŐ

20 FELDOLGOZÓ

3 RUHATÁR

6 STÚDIÓ

5 SZÉK ÉS ASZTAL RAKTÁR

4 ELŐADÓTEREM

2 ELŐCSARNOK

32 IRODA

1 SZÉLFOGÓ

KLIMA 1./1 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 1./2 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 2./1 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 2./2 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 3./1 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 3./2 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 4./1 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 4./2 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 4./3 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 5./1 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 5./2 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 6./1 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 6./2 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 6./3 BELTÉRI EGYSÉG
KLIMA 7./1 BELTÉRI EGYSÉG

Átadási dokumentum
ELEKTROVIT
Kereskedelmi és Ipari Kft.
Dátum: 2008. Okt 15. nap
Aláírás: .....

MEGVALÓSULÁSI TERV
2008 OKT 10.
ELEKTROVIT Kft.

SZERELÉSI MAGASSÁGOK:

A MAGASSÁGI ÉRTÉKEK AZ AKTUÁLIS SZINT PADLÓVONALÁTÓL ÉRTENDŐK ÉS A SZERELVÉNYEK KÖZÉPVONALÁRA VONATKOZIK!

FESZÜLTSÉG: 3+N+PE, 3x400/230 V, 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS, TN-S RENDSZER

MEGVALÓSULÁSI TERV!

A MUNKA AZ ÁBRÁZOLT VÁLTOZTATÁSOKKAL KÉSZÜLT EL.
2008. NOVEMBER. 11.

TERVEZŐ:
GYÖRKE IVÁN
ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZŐ
V1-05-0010
ONGA, MADÁCH I. U. 12.
TEL./FAX: 46/464-434 MOBIL: 30/9071-159
e-mail: ivan.gyorke@citromail.hu

ÉPÍTTETŐ:
TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
TISZAÚJVÁROS, BETHLEN G. U. 7.

RAJZSZÁM: V-1.

LÉTESÍTMÉNY:
TISZAÚJVÁROS
VÁROSI KÖNYVTÁR KLIMATIZÁLÁS
TISZAÚJVÁROS, SZÉCHENYI UT 33.

MÉRETARÁNY: M=1:50

TERV TARTALOM:
FÖLDSZINT
VILLAMOS BERENDEZÉS

DÁTUM: 2008. SZEPT.

ÖSSZETARTOZÓ TERVEK: V-1.→ V-5.