



Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
Tel.: 49/548-300
Fax: 49/340-871
E-mail: tik@tujvaros.hu



47
Tisza-
újváros

15070-5/2013.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

a

**„Kazinczy Községi Házban I. emeleti irodák átalakítási munkái”
tárgyú ajánlatkéréshez**

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a tárgyi ajánlatkéréssel kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ az alábbiakban adja meg, melyet kérünk ajánlataik összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

1. Kérdés: Milyen típusú és teljesítményű klíma berendezés kerüljön beszerelésre?

Válasz: PANASONIC CS-V7CKP/CU-V7CKP5 oldalfali split klíma, hűtőteljesítmény: 2,4 kW kerüljön beszerelésre.

2. Kérdés: A szerverszoba ablakára felkerülő ablakfólia milyen tulajdonságokkal bírjon (napenergia elnyelés, hő kint tartási képesség, stb.)

Válasz: A szoba funkciójának megfelelően a fóliázás célja a szerver túlmelegedésének akadályozása, vagyis az ablakfóliának fény és hő elnyelő tulajdonságokkal kell rendelkeznie.

3. Kérdés: A felszereltetni kívánt szalagfüggöny milyen színű legyen?

Válasz: A szalagfüggöny színe törtfehér, ekrú szín legyen.

Tiszaújváros, 2013. augusztus 24.



Molnárné Tóth Anita
mb. igazgató