

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a **közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során** jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

A pályázat megnevezése:

A 2013.évi villamos felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítása.

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Tel.: 49/341-864
Fax: 49/341-864

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kapcsolattartó: Farkas Anita (30/458-9096)
Tel.: 49/341-864
Fax: 49/341-864
E-mail cím: rendelo@tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Az „A” épület erősáramú hálózata villamos felülvizsgálat biztonságtechnikai szempontból feltárt hibák kijavítása.

A műszaki/szakmai dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja:

Az ÉV 0824/2013 nyilvántartási számú jegyzőkönyv a Tiszaújváros Bethlen G. út 11-13. II. emeleti titkárságon megtekinthető.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A szerződés időtartama: **2014. február 11.- 2014. március 14.**

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),
- b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,
- c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- e) akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
- f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
- g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
- h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
- i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,
- j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő: 2014. február 10.

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13., II. emelet, titkárság

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 óráig adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

-„A 2013.évi villamos felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítása.”

-Az ajánlattételi határidő előtt (2014. február 10. nap 09 óra 00 perc) nem bontható fel! az ajánlattevő nevét és székhelyét,

-„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13. II. emelet Titkárság

Dátum: 2014. február 10. nap 09 óra.

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja: 2014. február 10. nap

12. Szerződéskötés tervezett időpontja:

2014. február 11. nap

13. Műszaki tartalom:

Az ÉV 0824/2013 nyilvántartási számú jegyzőkönyvben megjelölt helyiségeknél részletezett „B” jelű Súlyos hibák kijavítása, amely magába foglalja:

- a javításhoz szükséges szerelvények, szerelési anyagok beszerzését,
- a szerelés szakszerű elvégzését,
- **az javítások után**, az érintett részeknél az ÉV szabványossági felülvizsgálat elvégzése,

14. Különleges előírások, alkalmassági követelmények:

- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés megvalósításához szükséges erősáramú szakmai ismeretekkel, jogosultságokkal és erőforrásokkal.
- Alvállalkozó alkalmazása nem megengedett.
- A szerelés irányítását végző ajánlattevőnek vagy az alkalmazásában álló személynek rendelkeznie kell érvényes villamos szakterületű „Felelős Műszaki Vezetői” jogosultsággal, és szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara tárgy évi névjegyzékben.
- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell egészségügyi intézményben (kórházban, orvosi rendelőkben, orvosi laborokban) végzett referencia munkával. A referencia nyilatkozatot az ajánlathoz mellékelni kell.
- Ajánlatkérő a munkaterületet hét közben és hétvégén előre egyeztetett időpontokban tudja biztosítani.
- Ajánlatkérő 2014. február 05-én 14 órától biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.

15. Hiánypótlás lehetősége: nem biztosított

16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2014. február 05. e-mailban : rendelo@tujvaros.hu

17. Egyéb információk:

17.1 Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján Tiszaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat melléklete szerinti nyilatkozat
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A ... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ intézménye/ gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valóságát ellenőrizze.

Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkozni kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

17.3 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatározni, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződés szerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást.

17.4 Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

Az elbírálás a legalacsonyabb összegű nettó érték alapján történik, azzal a megkötéssel, hogy az Ajánlattevő megfelel az ajánlati kiírásban megadott alkalmassági követelményeknek, részletesen beárazza az ajánlati felhívással átadott *árazatlan költségvetést (minden tételt!)*, valamint az érvényes ajánlatában a mellékletként szereplő Ajánlati lap „Nettó vállalási ár” rovatában a legalacsonyabb összeg szerepel (4. Számú melléklet).


Ajánlatkérő jelen beszerzés során fenntartja az esetlegesen szükségessé váló egyeztető tárgyalás tartásának jogát.

17.5 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

17.6 Felhívom a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott jellemző mennyiségek, adatok alapján értelemszerűen tegyék meg. Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2014. január 31.

Tisztelettel:



Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról
2. sz. melléklet: Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
3. sz. melléklet: Ajánlati lap
4. Árazatlan költségvetés

AJÁNLATI LAP

**A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2013.évi villamos
Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítása.**

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő hivatalos Fax-száma:

Ajánlattevő hivatalos e-mail címe:

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:

Kivitelezés közvetlen költsége		DíjköltségFt
ÁFA%Ft
Bruttó vállalási ár	Ft

Kelt:....., 2012.

.....
cégszerű aláírás

KÖLTSÉGVETÉS

A TN és az IT RENDSZERŰ HÁLÓZATOK HIBÁINAK KIJAVÍTÁSÁRA

A hiányosságok súlyossági fokozata:

- A. / Közvetlen élet-, illetve tűzveszélyt okozó hibák (azonnali beavatkozást igényel)
 B. / Súlyos hiba (azonnali beavatkozást igényel)
 C. / Karbantartás során elhárítandó hiányosságok (hat hónapon belül szükséges javítani)
 D. / Villamos felújítás során elhárítandó hiányosságok (nincs konkrét)

Hiba fokozat	Hiba megnevezése	Darab	Egység ár Ft	Ár összesen Ft	Munka díj egységár Ft	Munka díj összesen Ft
B	1. hibapont Az ÉVH jelzéssel ellátott berendezések nem rendelkeznek érintésvédelemmel. ezen készülék használata meghibásodás esetén balesetveszélyessé válhat ezért javításukat sürgősen el kell végezni! Ha nincs kiépítve hozzájuk a védővezető, akkor ezt pótolni kell!	21				
B	2. hibapont A főelosztó ajtaján lévő jelzőlámpák vezetékkezele ajtónyíláskor feszül és a mechanikai védelme is hiányzik. Továbbá szabadon szigetetlenül lóg így balesetveszélyes.	2				
B	3. hibapont A 045 Szellőző-klíma gépház helyiség légkezelő elosztó ajtajának védővezető átkötése le van szakadva.	2				
B	4. hibapont A 044 Hőközpont helyiség csőrendszereit jól láthatóan 6mm2-es réz, zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH rendszerbe. A csövekhez való csatlakozásokhoz szabványos EPH bilincset kell alkalmazni!	3				
B	5. hibapont A 043 Vákuum és sűrített levegő központ helyiség vezérlőszekrény ajtajának védővezető átkötése hiányzik.	2				
B	6. hibapont A 043 Vákuum és sűrített levegő központ helyiség levegőcső rendszerét jól láthatóan 6mm2-es réz, zöld-sárga vezetékkel be kell kötni az EPH rendszerbe. A csövekhez való csatlakozásokhoz szabványos EPH bilincset kell alkalmazni.	2				
B	7. hibapont A 032 Női öltözőben lévő vízóra EPH. áthidalások hiányoznak.	2				
B	8. hibapont A 032 Elektromos kapcsolótér HV 1.1 elosztó betáp sorkapocsból biztosítás nélkül van légaztatva egy 5x1,5mm és egy 5x2,5mm Mbcu kábel.	2				
C	9. hibapont 697.tétel A főbejáratú ajtó mellett lévő üres villamos szerelvény doboz egy 2s+Pe dugaszoló aljzattal lett lezárva, ami megtévesztő és szabálytalan!	2				
B	11. hibapont A 086 Szennyes tároló helyiség mosogató EPH bekötése le van szakadva.	2				
C	12. hibapont A 087 Műtőben lévő 2s+Pe dugaszoló aljzatok nincsenek megkülönböztetve színjelöléssel a medikai tábláktól és nincs meg az elő írt 2,5 méteres védőtávolság közöttük. „A helyiségen belül más célra felszerelt csatlakozóaljzatok az elektromedikai hálózathoz tartozóaktól elérő színűek legyenek. Az elektromedikai áramkörökön belül is jelölni kell, hogy mely csatlakozóaljzatok vannak és melyek nincsenek a biztonsági táphálózatra kapcsolva. Megjegyzés: A csatlakozóaljzatok ajánlott színjelölése: — kézi átkapcsolási áramkörben fehér vagy krémszínű; - folyamatos energiaellátási (20 s-en belüli átkapcsolási) áramkörben zöld vagy barna: — különleges biztonsági táplálási vagy inverteres áramkörben vörös TN-S rendszerű hálózati csatlakozóaljzatok a szigetelt rendszerről tápláltaktól legalább 2,5 m-re, a páciensről legalább 5 m távolságra legyenek.”	3				
B	13. hibapont A 087 Műtő helyiség műtőasztal EPH bekötése hiányzik!	1				
B	14. hibapont A 081 Fektető helyiségben lévő ágyasáv világító és 2s+Pe dugaszoló aljzat táblán lévő EPH kapcsok nincsenek bekötve.	4				
B	15. hibapont Az első emeleti H.V. 2.1 villamos elosztóban lévő AVK1 jelű áramvédőkapcsoló a tesztgombra nem működik.	2				
B	16. hibapont A 140 Mosogató helyiségben található medikai táblán lévő dugaszolóaljzatok túlbiztosítottak. (10A;	5				

Hiba fokozat	Hiba megnevezése	Darab	Egység ár Ft	Ár összesen Ft	Munka díj egységár Ft	Munka díj összesen Ft
B	17. hibapont Az első emeleti H.V. 2.2 villamos elosztóban lévő AVK6 jelű áramvédőkapcsoló a tesztgombra nem működik.	2				
B	18. hibapont A II. emeleti előtérben két álmennyezeti egység EPH bekötése hiányzik.	3				
B	Általános hiányosság 1: A 2s+Pe dugaszoló aljzatok részére valamint a zuhanyzóknak lévő lámpatestek részére 30mA névleges kioldóáramú, áramvédőkapcsolót kell létesítenem. <i>A jelenleg én 'énvben</i>	50				
B	Általános hiányosság 2: Az „A” épület összes olyan dugaszoló aljzatra érvényes a fenti hiányosság, ahol nem került kiépítésre kiegészítő védelemként a 30mA érzékenységtű áramvédőkapcsoló (RCD) azonban a tételes táblázatnál a minősítésük azért megfelelő, mert az aljzatok használata biztonságos, (kivéve az ÉVH jelölésűek, amelyek nem rendelkeznek érintésvédelemmel) azonban a jelenleg és a kivitelezéskor érvényben lévő szabványokban meghatározottaknak nem tesznek eleget.	50				
B	19. hibapont A 087 Műtőben lévő 2s+Pe dugaszoló aljzatok nincsenek megkülönböztetve színjelzéssel a medikai tábláktól.	3				
B	20. hibapont A 092-094 Sebészeti gipszelőben és a 098 Sebészeti medikai tábla 2s+Pe dugaszoló aljzatok	3				
B	21. hibapont A 087 Műtőben a nagy medikai tábla állandó szigetelés ellenőrző készüléke a tesztgombra nem működik.	2				
B	Nincsenek meg az elő írt 2,5 méteres védőtávolságok a 2s+Pe dugaszoló aljzatok és a medikai táblák között. <i>„ TN-S rendszerű hálózati csatlakozóaljzatok a szigetelt rendszerről tápláltakól legalább 2,5 m-re, a páciensről legalább 5 m távolságra legyenek.</i>	3				
B	087 Műtő A nagy medikai tábla jelzőlámpája be van esve a medikai táblába.	3				
B	087 Műtő A műtő helyiség csatlakozóit ellátó áramköri vezeték nem csatlakozhat egy másik helyiségen keresztül. (092-094 Sebészeti gipszelő, 098 Sebészeti medikai táblák a műtővel egy áramkörön vannak) <i>„A helyiségen belül más célra felszerelt csatlakozóaljzatok az elektromedikai hálózathoz tartozóaktól eltérő színűek legyenek. Az elektromedikai áramkörön belül is jelölni kell, hogy mely csatlakozóaljzatok vannak és melyek nincsenek a biztonsági táphálózatra kapcsolva. Mésiezvés: A TN-S rendszerű hálózati csatlakozóaljzatok a szigetelt rendszerről tápláltakól legalább 2,5 m-re, a páciensről legalább 5 m távolságra legyenek. ”</i>	3				
B	Felülvizsgálat elvégzése a szerelés után A "B" jellegű súlyos hibák kijavítását követően újbóli felülvizsgálat elvégzésére van szükség, a szerelői ellenőrzés nem elegendő.	177				
	Összesen			-		-
	Anyag+ Munka Díj Összesen	Nettó.				0 Ft
		ÁFA	27,00%			0 Ft
	Összesen	Bruttó				0 Ft