



Tiszaújvárosi  
Intézményműködtető Központ  
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.  
Tel.: 49/548-300  
Fax: 49/340-871  
E-mail: tik@tujvaros.hu



48  
Tisza-  
újváros

Ikt. sz.: 15018-6/2014.

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

a

„TIK kezelésében lévő épületekben működő klímaberendezések 2014. évi időszakos karbantartása”  
tárgyú ajánlatkéréshez

### Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a tárgyi ajánlatkéréssel kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ az alábbiakban adja meg, melyet kérünk ajánlataik összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

**1. Kérdés:** Tiszaújváros Derkovits Kulturális központban található "Nagyméretű épületklíma beüzemelés" vonatkozásában csak a berendezés feltöltése és beüzemelése feladat, vagy a berendezés karbantartása is?

**Válasz:** Az ajánlatkérés 13. Műszaki tartalom pontjának megfelelően:

### Derkovits Kulturális Központ nagyteljesítményű épületklíma tavaszi karbantartása

- légtechnikai szűrőrendszer évi egyszeri karbantartása, teljes szűrőcsere, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az anyagköltséget is (18 db szűrő).
- teljes klímaberendezés tavaszi karbantartása, leválasztás a fűtési rendszerről, beüzemelés, próbaüzem.

**2. Kérdés:** A szivárgás ellenőrzés hány darab 3 kg-nál nagyobb töltetű hűtőkörre vonatkozik?

**Válasz:** 2 db

**3. Kérdés:** A levegő szűrőbetétek mérete és szűrési fokozata szükséges.

**Válasz:** A levegő szűrőbetétek mérete 600x600 mm 25 mm vastag, szűrési fokozata G4.

Tiszaújváros, 2014. március 19.

Kósa-Tóth Zoltán  
igazgató

