



Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tel.: 49/548-300
Fax: 49/340-871
E-mail: tik@tujvaros.hu



49
Tisza-
újváros

Ikt. sz.: 15021-5/2015.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

a

„TIK kezelésében lévő épületekben működő klímaberendezések 2015. évi időszakos karbantartása”
tárgyú ajánlatkéréshez

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a tárgyi ajánlatkéréssel kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ az alábbiakban adja meg, melyet kérünk ajánlataik összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

1. Kérdés: Folyadékűtő berendezések pontos típusa az alábbi projekteken: Hunyadi M. Iskola konyha; Széchenyi Iskola konyha; Eötvös J. Gim. Konyha; Központi konyha; Derkovits Kulturális Központ (Ebből tudom meg hogy mennyi lehet a hűtőkörökben a gáz töltet mennyisége)

Válasz: A Derkovits Kulturális Központ berendezésének hűtőközeg töltete 2 x 32 kg. A konyhai léghűtéses kondenzátoros berendezések (hűtőkamra, hűtőszekrény) hűtőközeg töltete 3 kg alatti.

2. Kérdés: Van-e már korábbi szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv illetve szivárgásvizsgálati térkép elkészítve fenti gépekkel kapcsolatban. Volt-e már bejelentve HLH Monitoring felé? (Most már NKVH lett!!!)

Válasz: A Derkovits Kulturális Központ berendezésére vonatkozóan készült szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv és a bejelentése is megtörtént.

3. Kérdés: légszűrők pontos típus és méret (szűrési fionomság, szűrő típus (zsákos vagy Z szűrő) Zsákok hossza amennyiben olyan szűrő van benne, Z szűrőnél keretvastagság, 25 vagy 48 mm-es?!

Válasz: A levegő szűrőbetétek típusa, mérete: 4 db 600x600 mm, 2 db 600x300mm zsákos, a többi Z szűrő 25 mm-es keretvastagság, szűrési fokozata G4.

4. Kérdés: Projektenként a split berendezések kültéri egységeinek elhelyezkedése (Tetőn, oldalfalon, milyen magasságban, hogy tudjuk állvány vagy létra kell-e ahhoz hogy elérjük a mosásnál

Válasz: A split berendezések kültéri egységeinek elhelyezkedése 50 %-ban az épületek oldalfalán van kb.:3-5 m magasságban, a többi tetőről megközelíthető.

5. Kérdés: A területekre mikor lehet bejutni? (Normál munkaidő vagy munkaidőn kívül illetve hétvégén?!)

Válasz: Az épületeinkbe normál munkaidőn kívül be lehet jutni, indokolt esetben a hétvége is megoldható.

6. Kérdés: Távolság az első vízvételi helytől a kültéri egységek tekintetében (kond. mosás miatt van rá szükség!)

Válasz: Az épületeken belül van vízvételi lehetőség.

Tiszaújváros, 2015. március 23.




Kósa-Tóth Zoltán
igazgató